September 24, 2025

TUV SUD CERTIFICATION AND
TESTING(CHINA) CO., LTD.
GUANGZHOU BRANCH
COMMERCIAL PRODUCTS / GMA
SUPERVISOR

Ms.TERESA TAN

一般財団法人　電気安全環境研究所
製品認証部
Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories
Product Certification Division

ＪＥＴ認証の登録書の送付について

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、当所のＪＥＴ認証業務に格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、先般貴社よりお申込みをいただいておりました受付番号Ｂ２４Ｋ０１０３は、別添のとおり登録書を同封致しましたのでご査収ください。

敬　具

Re:Issue of JET Certification

*Thank you very much for your request of JET Certification Service. Your Application No.*Ｂ２４Ｋ０１０３ *was completed and its Certificate is attached here with.*

Best regards.

登　録　書

CERTIFICATE OF REGISTRATION

ＪＥＴ認証部品等登録要領に基づく審査の結果、申し込みのあった部品等は、登録の要件に適合していることを確認しましたので、次のとおり登録します
We register the applied component based on our confirmation of its conformity to the requirements for registration as the result of our assessment according to the regulations for components registration of JET certification as follows:

登録日： *The date of registration:*	２０２５年　９月２４日
登録番号： *Registration number:*	１８５７－Ｃ９９０６－４３５
登録取得者の名称及び住所： *The name and address of the registration recipient:*	徳業エネルギー日本株式会社 東京都文京区春日２－２４－１４
登録部品名： *The registered component:*	電池システム
登録部品の型番： *Model number of the registered component:*	登録書付属書による
定格等： *Rating, etc.:*	登録書付属書による
登録方式： *Method of registration:*	Type for Component Manufacturer
製造工場の名称及び住所： *The manufacturing factory and its address:*	（工場照会番号：1857-C99a） NINGBO DEYE ESS TECHNOLOGY CO., LTD. NO.568, SOUTH RIXIAN ROAD, BINHAI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CIXI, NINGBO, ZHEJIANG, P.R.CHINA
登録の範囲： *The scope of the registration:*	登録書付属書による
適用試験基準： *The test standards applied:*	JIS C 8715-2:2024

一般財団法人　電気安全環境研究所
Japan Electrical Safety & Environment Technology Labora
東京都渋谷区代々木5-14-12
5-14-12 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, 151-8545 JAPAN
理事長　　中村　幸一郎
Presiden　KOICHIRO NAKAMURA

登 録 書 付 属 書
Annex of Registration form

付属書番号:
Annex No. : 1－1－3

登録日:
Registration date : 2025年 9月24日

登録番号:
Registration No. : 1857－C9906－435

登録取得者の名称:
Name of registrant : 徳業エネルギー日本株式会社

登 録 情 報 *Registered information*	
製品名(シリーズ名) *Product(series) name*	電池システム
型番 *Model name*	GB-A4
単電池の型番 *Model name of a cell*	IFR40135_20Ah_TC
単電池の形状 *Shape of a cell*	円筒形
定格電圧(V) *Rated voltage of cells (V)*	3.2
単電池の定格容量(Ah) *Rated capacity of a cell (Ah)*	20
単電池の数(個) *The number of single cells (pieces)*	64
電池モジュールの公称電圧(V) *Nominal voltage of the battery module (V)*	102.4
電池モジュールの定格容量(Ah) *Rated capacity of the battery module (Ah)*	39.1
電池システムの公称電圧(V) *Nominal voltage of the battery system (V)*	102.4
電池システムの定格容量(Ah) *Rated capacity of the battery system (Ah)*	39.1
電池システムの蓄電容量(kWh) *Storage capacity of the battery system (kWh)*	4
備考 *Remarks*	JIS C 8715-2, 7.3 内部短絡に対する考慮－設計評価は、7.3.2 内部短絡試験(単電池)を適用した。

登 録 書 付 属 書
Annex of Registration form

付属書番号:
Annex No. : 1－2－3

登録日:
Registration date : 2025年 9月24日

登録番号:
Registration No. : 1857－C9906－435

登録取得者の名称:
Name of registrant : 徳業エネルギー日本株式会社

登 録 情 報 *Registered information*	
製品名(シリーズ名) *Product(series) name*	電池システム
型番 *Model name*	GB-A10
単電池の型番 *Model name of a cell*	IFR40135_20Ah_TC
単電池の形状 *Shape of a cell*	円筒形
定格電圧(V) *Rated voltage of cells (V)*	3.2
単電池の定格容量(Ah) *Rated capacity of a cell (Ah)*	20
単電池の数(個) *The number of single cells (pieces)*	160
電池モジュールの公称電圧(V) *Nominal voltage of the battery module (V)*	102.4/153.6
電池モジュールの定格容量(Ah) *Rated capacity of the battery module (Ah)*	39.1/39.1
電池システムの公称電圧(V) *Nominal voltage of the battery system (V)*	256
電池システムの定格容量(Ah) *Rated capacity of the battery system (Ah)*	39.1
電池システムの蓄電容量(kWh) *Storage capacity of the battery system (kWh)*	10
備考 *Remarks*	JIS C 8715-2, 7.3 内部短絡に対する考慮－設計評価は、7.3.2 内部短絡試験(単電池)を適用した。

登 録 書 付 属 書
Annex of Registration form

付属書番号:
Annex No. : 1－3－3

登録日:
Registration date : 2025年 9月24日

登録番号:
Registration No. : 1857－C9906－435

登録取得者の名称:
Name of registrant : 徳業エネルギー日本株式会社

登 録 情 報 *Registered information*	
製品名(シリーズ名) *Product(series) name*	電池システム
型番 *Model name*	GB-A16
単電池の型番 *Model name of a cell*	IFR40135_20Ah_TC
単電池の形状 *Shape of a cell*	円筒形
定格電圧(V) *Rated voltage of cells (V)*	3.2
単電池の定格容量(Ah) *Rated capacity of a cell (Ah)*	20
単電池の数(個) *The number of single cells (pieces)*	256
電池モジュールの公称電圧(V) *Nominal voltage of the battery module (V)*	102.4/153.6
電池モジュールの定格容量(Ah) *Rated capacity of the battery module (Ah)*	39.1/39.1
電池システムの公称電圧(V) *Nominal voltage of the battery system (V)*	409.6
電池システムの定格容量(Ah) *Rated capacity of the battery system (Ah)*	39.1
電池システムの蓄電容量(kWh) *Storage capacity of the battery system (kWh)*	16
備考 *Remarks*	JIS C 8715-2, 7.3 内部短絡に対する考慮－設計評価は、7.3.2 内部短絡試験(単電池)を適用した。